

Potência Instalada (W)

Fase	Potência (W)
R	8953
S	8415
T	8703
Total	26071

[illegible][illegible][illegible]

Diagrama de distribuição elétrica para o 3º andar, mostrando o quadro de distribuição, os circuitos de iluminação e tomadas, e a conexão com o sistema de energia externo.

Quadro de Distribuição:

- 32 A 1.5
- 16 A 2.5
- 25 A 2.5
- 10 A 1.5
- 32 A 4
- 32 A 4
- 16 A 2.5
- 10 A 2.5
- 10 A 1.5

Circuitos e Cargas:

- 14 1250 W TOMADA AR COND. SALA DE TRIAGEM (220v)
- 6 1225 W TUG'S 1 ATENDIMENTO (127v)
- 7 1805 W TUG'S 2 ATENDIMENTO (127v)
- 9 200 W TUG'S 3 ATENDIMENTO (220v)
- 13 2600 W TOMADA AR COND. ATENDIMENTO (220v)
- 5 1370 W TUG'S 2 SALA DE ESPERA (127v)
- 3 288 W ILUMINAÇÃO 2 SERVIÇO I
- ILUMINAÇÃO EXTERNA 360 W 1
- ILUMINAÇÃO 1 SERVIÇO I 576 W 2
- TUG'S 1 SALA DE ESPERA (127v) 850 W 4
- TOMADA 1 AR COND. SALA DE ESPERA (220v) 2650 W 11
- TOMADA 2 AR COND. SALA DE ESPERA (220v) 2650 W 12
- TUG'S SALA DE TRIAGEM I (127v) 1495 W 8
- TUG SALA DE TRIAGEM (220v) 100 W 10

Legenda:

- 32 A 1.5
- 16 A 2.5
- 25 A 2.5
- 10 A 1.5
- 32 A 4
- 32 A 4
- 16 A 2.5
- 10 A 2.5
- 10 A 1.5

Condições:

- Condutores: 3x25(25)16 mm²
- DPS 175 V - 40 KA
- 25 A 1.5

Potência Instalada (W)

Item	Potência (W)
IL	5444
S	6070
T	5900
TOTAL	5900

Verde

Condutor 95²
38185 (180,95 mm²)

175 A

DPS
175 V - 40 KA

25 A
DPS

400 A

225 A

70

TUE APARELHO DE RAO X (220v) 40000 W 1

2	72000 W TUE APARELHO DE TOMOGRAFIA (220v)
---	---

Potência Instalada (W)

S	86000
T	0
Total	112000

Verde

	<h1 style="margin: 0;">D.F.T. PROJETOS LTDA</h1> <p style="margin: 0;">CNPJ: 29.646.103/0001-05</p> <p style="margin: 0;">Rua Cel. Otavio Meyer, 160 - sl 223 -centro- CEP: 73.540-068</p>		
<h2 style="margin: 0;">PROJETO ELETRICO</h2>			
FOLHA 03-07			
ASSUNTO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "PREFEITO JAHIR APARECIDO OLIVOTTI"			
ENDEREÇO DA OBRA: PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA LOCAL : AV. NICOLAU CESARINO, Nº 4000 BAIRRO: BELA VISTA CIDADE: EXTREMA - MG			
DESCRIÇÃO DO PROJETO: DIAGRAMAS MULTIFILAR DO PAVIMENTO TERREO			
ESCALA INDICADA	DATA 05/05/2023	COTAS INDICADA	ART Nº MG20232043336
LOCALIZAÇÃO :		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> LAL: 22°02'08" S LUB: 46°18'18" O </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA TALCH ALVARO DE CARVALHO ORDENADOR DE DESPESA</p> <p>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO PROJETO FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO CREAM: 186047</p> <p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>ESTE PROJETO SOMENTE PODERÁ SER CARÁTER EXECUTIVO COM AS ASSINATURAS DOS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS E DO CONTRATANTE.</p> <p>TODOS OS DIREITOS DE REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO, ESTÃO RESERVADOS A D.F.T. PROJETOS, SENDO QUE A CÓPIA NÃO AUTORIZADA, COBERTA COM A VIOLACÃO DOS DIREITOS AUTORAIS E DAS NORMAS BRASILEIRAS EM VIGOR.</p> </div> </div>	
ESC: 1:5000			