

ANEXO A
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE DADOS

OCUPAÇÃO: F3 – 150 MJ/m²
Ginásio Poliesportivo Extrema

ENDEREÇO: Rua João Mendes, 1000

BAIRRO: Centro

Extrema – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal Extrema

POPULAÇÃO: pessoas

Dias de Funcionamento – Todos os dias

Horário de Funcionamento – 09:00 às 17:00 horas

Vias de acesso e pontos de referência:

Av. Alcebiades Gilli – Lado Direito

Rua Augusto Morbidelli – Lado Esquerdo

Rua João Mendes – Frente

Anexar planta baixa do prédio.

O prédio possibilita junto ao leito carroçável ou no seu interior a utilização de viaturas ou equipamentos de

Bombeiro:

☒ sim ☐ não

1.DADOS RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL:

Área do terreno: **1147.50 m²**

Altura da edificação: Térreo

Distância em relação às edificações vizinhas

Direita: 30,00m Esquerda: 5,00m

Frente: 10,00m Atrás: - m

Tipodeestrutura:

☒ concreto ☒ metálica ☐ madeira ☐ outras

Nº de Pavimentos: Térreo

Material de acabamento das paredes: não há

Material de acabamento dos pisos: Cimento

Material da cobertura: Telha Metálica

2. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO:

2.1 Hidrantes:

☒ simples ☐ duplo

☒ interno ☐ externo ☐ não possui

Localização:

Tipo(s) de mangueira(s):

☒ 38mm ☐ 63mm

Obs.: colocar a quantidade entre os parênteses Hidrante de recalque: (1) Sim (x) Não

Hidrante público mais próximo da edificação: não possui

2.2 Instalações Automáticas:

Chuveiros automáticos

☐ sim ☒ não

Gás carbônico (CO₂):

☐ sim ☒ não

Gases especiais:

☐ sim ☒ não

Sistema de detecção de incêndio e alarme:

☐ sim ☒ não

2.3 Bombas de recalque:

☒ elétrica ☐ óleo ☐ gasolina ☐ vapor

Sendo elétrica, há gerador para emergência:

☐ sim ☒ não

Localização do hidrante de recalque: frente

Qual o hidrante público mais próximo:

frente

2.4 Reservatório de água para incêndio:

☒ subterrâneo ☐ elevado

Capacidade : 16 m³

Capacidade Reservada para Incêndio : 16 m³

Manancial natural ou artificial nas proximidades: Sim

2.5 Pessoal treinado:

☐ Bombeiros profissionais

☒ Brigada de Incêndio

☒ Socorristas

- Responsável pela brigada:

- Quantidade de brigadistas : 10

- Período em que estão na edificação: durante toda a realização do evento

2.6 Socorros externos: localização e tempo/ resposta:

Obs: medir o deslocamento em velocidade moderada em situação normal de trânsito.

- Corpo de Bombeiros (193): Estrada Municipal Benedito Thomás da Sil va , 45 - Pte. Nova, Extrema - MG - CEP 37640-000

- Tempo-resposta: Entre 10 e 15 min.

- Policiamento (190) Tempo-resposta: Entre 5 e 10 min.

- Pronto Socorro (192):

Tempo resposta – Entre 5 e 10 minutos

3. PONTOS CRÍTICOS DA EDIFICAÇÃO: assinalar na implantação: não há

4. DADO SOBRE O ABANDONO DE ÁREA

- quais as saídas de emergências- localizadas em planta

- há área de refúgio? Sim

- há comunicação com outras edificações? Não

- há pessoas com dificuldade para locomoção? Há

Possibilidades

- há pontos fixos para ancoragem de cordas? Não

- a escada mecânica disponível na Fração de

Bombeiros mais próxima alcança todos os

pavimentos? Sim

- há rotas de fuga com iluminação de emergência? Sim

- há rotas de fuga sinalizadas? Sim

5. TIPO DE VIZINHANÇA: Terrenos abertos, edificações residenciais e edificações comerciais. Abastecimento de gás: ☐ GLP ☐ GN

6. POSSIBILIDADE DE ENCHENTE:

(x)sim ()não
(x)Córrego ()Lagoa ()Outros

7. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Daniel Teixeira

Capacitação técnica(CREA): Eng. Civil – 88325/D

Telefone de contato: (35) 99907-1010

8. Sentido do vento predominante: Sul

9. Fração de Bombeiros mais próxima:

Distância: 850 m – 15 minutos

Estrada Municipal Benedito Thomás da Sil va, 45 - Pte. Nova, Extrema - MG - CEP 37640-000

10. Esta planilha está sujeita a alterações de acordo com as peculiaridades de cada plano de intervenção de incêndio.



Daniel Teixeira

Crea : 88325/D

ANEXOB
FluxogramadoPlano deIntervençãodeIncêndio

**Preencher a planilha de levantamento de dados
a partir da primeira
renovação do AVCB**



**Análise dos riscos e
Elaboração da planta de risco**



**Elaboração do plano
De intervenção de incêndio**



**Avaliação do Plano de Intervenção
Pelo proprietário ou responsável pela
elaboração em conjunto como
Comandante da Fração de Bombeiros
mais próxima.**



**Exercícios simulados
Envolvendo os Órgãos Públicos
de emergência e Planos de
auxílio mútuo**